


グリーストラップの維持管理について

グリーストラップは、店舗毎に選定された機能を有する容量のものが設置されています。日常の清掃を怠ってしまうと、下水道本管に油が流れ込み、詰まりの原因になります。下水道本管が詰まってしまうと、周辺の住民の方々の日常生活にも支障をきたします。日々の清掃を必ず行い、適切な維持管理をお願いします。



- ・バスケットの清掃は毎日1回以上
- ・油脂分(ラード)の清掃は1週間に1回以上(多い場合は毎日)
- ・ゴミ・油脂の清掃は1ヶ月に1回以上
- ・トラップの内部の清掃は2~3ヶ月に1回以上。ふたの閉め忘れにご注意ください。

※清掃周期は一般的な目安です。油が多い場合は頻繁に清掃をお願いします。

■下水道の本管を詰まらせてしまうと

下水道法第十八条(損傷負担金)

公共下水道管理者は、公共下水道の施設を損傷した行為により必要を生じた公共下水道の施設に関する工事に要する費用については、その必要を生じた限度において、その行為をした者にその全部又は一部を負担させることができる。

使用されている方が原因で本管が詰まった場合は、原因となった方の責任で本管の清掃をしていただく場合があります。

問い合わせ先
電話番号

越谷市役所 建設部 下水道事業課
048-963-9318