

排水機場・ポンプ場一覧

	排水機場名	住 所	ポンプ能力		
			総排水量 (m^3/s)	1台当り (m^3/s)	台数 (台)
1	外野合ポンプ場	大字南荻島4013-8	0.70	0.35	2.0
2	大竹排水機場	大字南荻島4289-2	0.30	0.15	2.0
3	北越谷五丁目排水機場	北越谷5-479	0.40	0.20	2.0
4	左敷田ポンプ場	大字南荻島610-1	0.92	0.46	2.0
5	大林排水機場	大字大林602-10	0.08	0.04	2.0
6	北越谷一丁目排水機場	北越谷1-27-7	1.10	0.30 0.50	2.0 1.0
7	堂端落とし排水機場	相模町6-432	0.90	0.45	2.0
8	東越谷雨水ポンプ場	東越谷9-3160-7	1.38	0.69	2.0
9	不動排水機場	相模町6-3843-1	0.20	0.10	2.0
10	下河原排水機場	大成町1-215-17	0.35	0.175	2.0
11	飯島排水機場	大成町8-2806	0.50	0.25	2.0
12	大成川排水機場	大成町1-207	2.00	1.00	2.0
13	千間台第一ポンプ場	千間台西4-4	2.40	0.80	3.0
14	コスモス排水機場	千間台東2-334	0.90	0.30	3.0
15	上間久里ポンプ場	大字上間久里228-6	2.18	0.725	3.0
16	塚田ポンプ場	大字上間久里214-5	1.80	0.60	3.0
17	大場落とし排水機場	大字下間久里565-1	2.50	0.75 1.00	2.0 1.0
18	十両堀排水機場	弥栄町2-514-172	0.40	0.20	2.0
19	御料堀ポンプ場	弥栄町1-195-123	10.00	2.50 5.00	2.0 1.0
20	沼田落とし排水機場	平方1179-6	0.65	0.50 0.10	1.0 1.0
21	平方排水機場	大字平方870	0.70	0.50 0.10	1.0 2.0
22	増森排水機場	大字増森2906	2.90	1.45	2.0
23	平新川排水機場	大字北川崎827	3.00	1.00	3.0
24	花田第一樋門ポンプゲート	花田7-15	2.10	1.05	2.0
25	会之堀川排水機場	大字平方33-8	0.15	0.075	2.0
26	大間野排水機場	大間野町5-38-1	1.00	0.50	2.0
27	新川排水機場	大間野町1-112-3	3.00	1.10 0.80	2.0 1.0
28	出羽堀ポンプ場	大字蒲生3889	8.20	2.50 3.20	2.0 1.0
29	七左エ門川排水機場	大間野町4-280	2.00	1.00	2.0
30	越谷第一ポンプ場	南越谷3-23	3.94	0.70 2.08 0.58	1.00 1.00 2.00
31	新開堀排水機場	大字増林6809-2	0.40	0.20	2.0
32	横井堀排水機場	大字増林4138-5	0.40	0.20	2.0
33	東町ポンプ場	東町3-505	3.13	1.565	2.0
34	大相模調節池排水機場	東町5-878-4	1.44	0.720	2.0