

越谷市火災予防条例の一部を改正する条例

越谷市火災予防条例（昭和37年条例第16号）の一部を次のように改正する。

第11条第1項第3号の2中「キュービクル式のものにあつては、」を削る。

第11条の2第1項第4号中「雨水等」を「その^{きょう}筐体は雨水等」に改める。

第13条第1項を次のように改める。

蓄電池設備（蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロワット時以下のものであつて蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準（令和5年消防庁告示第7号）第2に定めるものを除く。以下同じ。）は、地震等により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とすること。この場合において、開放形鉛蓄電池を用いたものにあつては、その電槽は、耐酸性の床上又は台上に設けなければならない。

第13条第3項を次のように改める。

- 3 第1項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備（柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準第3に定めるもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。）にあつては、建築物から3メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。

第13条第4項中「前項」を「第1項及び前項」に、「第2項並びに本条第1項」を「第11条の2第1項第4号」に改める。

第44条第13号中「蓄電池設備」の次に「（蓄電池容量が20キロワ

ット時以下のものを除く。) 」を加える。

別表第3 厨房設備の項を次のように改める。

厨房設備	気体燃料	不燃以外	開放式	組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ	14kW 以下	100	15 注4	15	15 注4
				据置型レンジ	21kW 以下	100	15 注4	15	15 注4
		不燃	開放式	組込型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ、キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリドル付こんろ	14kW 以下	80	0	—	0
				据置型レンジ	21kW 以下	80	0	—	0
	固体燃料	不燃以外		木炭を燃料とするもの 炭火焼き器	—	100	50	50	50
				木炭を燃料とするもの 炭火焼き器	—	80	30	—	30
		上記に分類されないもの		使用温度が 800℃ 以上のもの	—	250	200	300	200
			使用温度が 300℃ 以上 800℃ 未満のもの	—	150	100	200	100	
			使用温度が 300℃ 未満のもの	—	100	50	100	50	

附 則

(施行期日)

- 1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

- 2 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び改正後の第13条第1項に規定する蓄電池設備のうち、改正後の第11条第1項第3号の2（第8条の3第1項及び第3項、第11条第3項、第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。）の規定に適合しないものについては、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 3 この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている改正後の第13条第1項に規定する蓄電池設備のうち、同項の規定に適合しないものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 4 前2項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に設置され、又はこの条例の施行の日から起算して2年を経過する日までの間に設置される改正後の第13条第1項に規定する蓄電池設備（改正前の第13条第1項に規定する蓄電池設備を除く。）のうち、改正後の第13条の規定に適合しないものについては、同条の規定は、適用しない。