

令和6年度DXN自主測定結果報告
越谷市

NO	報告年月日	測定年月日	事業所の名称(施設の名称)	事業所の所在地	区分		規模 又は 排出量	新・既	ダイオキシン類測定結果				適用基準	備考
					大気	水質			排出ガス	ばいじん	燃え殻	排出水		
									ng-TEQ/m³N	ng-TEQ/g	ng-TEQ/g	pg-TEQ/L		
1	-	-	東埼玉資源環境組合 1号炉	越谷市増林3丁目2-1	5a		8333kg/h	既	-	-	-	-	-	改修工事のため、休止
	R6.6.7	R6.4.10	東埼玉資源環境組合 2号炉	越谷市増林3丁目2-1	5a		8333kg/h	既	0.0084	-	-	-	1	1回目の測定
									-	0.40	-	-	3	1回目の測定
									-	-	0.025	-	3	1回目の測定
									-	-	-	-	-	-
	R6.11.1	R6.9.5	東埼玉資源環境組合 2号炉	越谷市増林3丁目2-1	5a		8333kg/h	既	0	-	-	-	1	2回目の測定
	R7.1.31	R6.12.5	東埼玉資源環境組合 2号炉	越谷市増林3丁目2-1	5a		8333kg/h	既	0.00000026	-	-	-	1	3回目の測定
									-	0.20	-	-	3	3回目の測定
									-	-	0.012	-	3	3回目の測定
									-	-	-	-	-	-
	R7.3.31	R7.2.6	東埼玉資源環境組合 2号炉	越谷市増林3丁目2-1	5a		8333kg/h	既	0	-	-	-	1	4回目の測定
									-	0.46	-	-	3	4回目の測定
									-	-	0.17	-	3	4回目の測定
									-	-	-	-	-	-
	R6.7.12	R6.5.16	東埼玉資源環境組合 3号炉	越谷市増林3丁目2-1	5a		8333kg/h	既	0	-	-	-	1	1回目の測定
									-	0.14	-	-	3	1回目の測定
									-	-	0.041	-	3	1回目の測定
									-	-	-	-	-	-
	R6.9.6	R6.7.11	東埼玉資源環境組合 3号炉	越谷市増林3丁目2-1	5a		8333kg/h	既	0	-	-	-	1	2回目の測定
	R6.11.1	R6.9.6	東埼玉資源環境組合 3号炉	越谷市増林3丁目2-1	5a		8333kg/h	既	0	-	-	-	1	3回目の測定
									-	0.11	-	-	3	3回目の測定
									-	-	0.050	-	3	3回目の測定
									-	-	-	-	-	-
	R6.12.26	R6.11.8	東埼玉資源環境組合 3号炉	越谷市増林3丁目2-1	5a		8333kg/h	既	0.0011	-	-	-	1	4回目の測定
	R7.3.31	R7.3.10	東埼玉資源環境組合 3号炉	越谷市増林3丁目2-1	5a		8333kg/h	既	-	0.47	-	-	3	5回目の測定
									-	-	0.055	-	3	5回目の測定
	R6.7.12	R6.5.17	東埼玉資源環境組合 4号炉	越谷市増林3丁目2-1	5a		8333kg/h	既	0	-	-	-	1	1回目の測定
									-	2.5	-	-	3	1回目の測定
									-	-	0.0047	-	3	1回目の測定
-									-	-	-	-	-	-
R6.9.6	R6.7.12	東埼玉資源環境組合 4号炉	越谷市増林3丁目2-1	5a		8333kg/h	既	0	-	-	-	1	2回目の測定	
R7.1.31	R6.12.6	東埼玉資源環境組合 4号炉	越谷市増林3丁目2-1	5a		8333kg/h	既	0.00000036	-	-	-	1	3回目の測定	
								-	0.39	-	-	3	3回目の測定	
								-	-	0.11	-	3	3回目の測定	
								-	-	-	-	-	-	-
								0.000070	-	-	-	1	4回目の測定	

	R7.3.31	R7.2.7	東埼玉資源環境組合 4号炉	越谷市増林3丁目2-1	5a		8333kg/h	既	-	0.44	-	-	3	4回目の測定
									-	-	0.032	-	3	4回目の測定
	R6.7.12	R6.5.16	東埼玉資源環境組合 灰の貯留施設	越谷市増林3丁目2-1		15b	257m ³ /日	既	-	-	-	0.00030	10	1回目の測定
	R6.12.13	R6.10.17	東埼玉資源環境組合 灰の貯留施設	越谷市増林3丁目2-1		15b	257m ³ /日	既	-	-	-	0.000084	10	2回目の測定
2	-	-	株式会社大友建設	越谷市東町5-19-1	5e		75kg/h	新	-	-	-	-	-	令和6年度未使用
									-	-	-	-	-	令和6年度未使用
									-	-	-	-	-	令和6年度未使用
3	R6.7.5	R6.5.29	有限会社笠井興業	越谷市南荻島2120	5e		44.4kg/h(0.95m ²)	新	0.13	-	-	-	5	
									-	0.0049	-	-	3	
									-	-	0	-	3	
4	R7.2.13	R6.12.13	有限会社島海興業	越谷市小曾川950-4	5d		140kg/h	新	1.6	-	-	-	5	
		R6.12.14							-	2.3	-	-	3	
		-							-	0.0000025	-	3		
5	R6.12.10	R6.10.21	三星化学工業株式会社	越谷市新川町2丁目378	5e		75kg/h	新	0.29	-	-	-	5	
		R6.10.22							-	0.040	-	-	3	
		-							-	0	-	3		
6	R6.6.26	R6.4.12	株式会社 俳優座劇場	越谷市増林2605番地2	5e		80kg/h	新	0.35	-	-	-	5	
		R6.5.28							-	1.6	-	-	3	
		R6.4.12							-	-	0.19	-	3	