【(仮称)川柳学園】資料6　必要諸室リストおよび電気・機械要求性能表

※日除け：特記なき限りカーテンボックス、カーテンレール、カーテンを指す

	室名		1室面積(㎡)	室数	合計面積(㎡)	日除け	電灯 照度(Lx)	コンセント	LAN 学校系 有線	LAN 学校系 Wifi	LAN 校内系 有線	LAN 校内系 Wifi	LAN 庁内系 有線	LAN 庁内系 Wifi	OAフロア	電話 外線	電話 内線インターホン	TV受信設備	館内放送	緊急放送	映像音響	呼出	給水	給湯	ガス	空調 冷房	空調 暖房	備考
普通教室	普通教室		64	18	1,152	○	500以上	5ヶ所以上				○					○		○	○						○	○	
	少人数指導教室		64	2	128	○	500以上	5ヶ所以上				○					○		○	○						○	○	
	ワークスペース		適宜	適宜	400程度	○	500以上	適宜				○					○		○	○			○			○	○	電話は教師コーナーに設置
特別支援学級	特別支援学級		64	6	384	○	500以上	6ヶ所以上				○					○		○	○			○			○	○	
特別教室	理科	理科室	92	2	184	○ 暗幕	500以上	6ヶ所以上				○					○		○	○			○			○	○	コンセント数量は実験台の数量を含まない
		理科準備室	64	1	64	○ 暗幕	300以上	4ヶ所以上											○	○			○			○	○	
	音楽	音楽室	96	2	192	○	500以上	6ヶ所以上				○					○		○	○	○					○	○	映像音響機器設置 (AMP,CD,MD,DVD,マイク等)
		音楽準備室	64	1	64	○	300以上	4ヶ所以上											○	○						○	○	
	図画工作	図工室	96	2	192	○	500以上	16ヶ所以上				○					○		○	○			○			○	○	
		図工準備室	64	1	64	○	300以上	2ヶ所以上											○	○			○			○	○	
	家庭科	家庭科室	96	2	192	○	500以上	6ヶ所以上				○					○		○	○			○		○	○	○	グリーストラップ コンセント数量は実習台の数量を含まない 洗濯機置場、冷蔵庫置場
		家庭科準備室	64	1	64	○	300以上	2ヶ所以上											○	○			○			○	○	
	他	図書室	160	1	160	○	500以上	9ヶ所以上				○					○		○	○						○	○	
		多目的室	416	1	416	○	500以上	10ヶ所以上				○					○	○	○	○						○	○	壁にスクリーン
管理諸室	職員室		128	1	128	○	500以上	適宜	情コン	○	情コン	○	○		○	○	○	○	○	○		○ トイレ呼出(親) インターホン(親)	○			○	○	壁掛非常用放送設備(10回線・120W・蓄電池内臓)、校内放送設備(ユニット式卓上アンプ・リレーボックス等)
	校長室		32	1	32	○	500以上	2ヶ所以上	情コン	○	情コン	○	○			○	○	○	○	○			○			○	○	
	事務室		32	1	32	○	500以上	2ヶ所以上	情コン	○	情コン	○	○			○	○	○	○	○			○			○	○	
	印刷室		24	1	24	○	300以上	適宜	情コン		情コン								○	○								
	給湯室		16	1	16	○	300以上	2ヶ所以上											○	○			○	○				電気給湯式、IHコンロ、冷蔵庫置場
	放送室		16	1	16	○	300以上	2ヶ所以上			情コン						○	○	○	○						○	○	音声調整卓、サイドキャビネット、スピーカー切替器、デジタルパワーアンプ
	会議室		32	1	32	○	500以上	4ヶ所以上	情コン	○	情コン	○					○		○	○						○	○	
	教育相談室		32	1	32	○	500以上	2ヶ所以上	情コン								○		○	○						○	○	
	保健室		64	1	64	○	500以上	4ヶ所以上	情コン	○	情コン	○	○			○	○		○	○			○	○		○	○	シャワー、洗濯機置場、、冷蔵庫置場、足洗い (外部)電気給湯式、IHコンロ
	職員更衣・休憩室(男女)		48	2	96	○	300以上	2ヶ所以上									○		○	○			○			○	○	
	校務主事室		32	1	32	○	500以上	2ヶ所以上		○	情コン		○			○	○	○	○	○						○	○	
	教材室・倉庫		20	2以上	適宜		100以上	1ヶ所以上									○		○	○								
	地域談話室		64	1	64	○	500以上	4ヶ所以上									○		○	○						○	○	
	給食	配膳室	64	1	64		300以上	6ヶ所以上									○		○	○			○			○	○	
		コンテナ室	16	適宜	―		300以上	1ヶ所以上									○		○	○			○			○	○	
その他共用部	WC	児童WC(男女)	適宜	適宜	―		200以上	適宜											○	○		○ トイレ呼出	○					洗面台、スロップシンク設置 人感センサー
		職員・来客WC(男女)	適宜	適宜	―		200以上	適宜											○	○		○ トイレ呼出	○					洗面台、スロップシンク設置 人感センサー
		だれでもWC	適宜	適宜	―		200以上	適宜											○	○		○ トイレ呼出	○					洗面台、オストメイト、ベビーベッド、ベビーチェア設置 人感センサー
	玄関	昇降口	96	1	96		100以上	適宜											○	○								手洗い・足洗い(外部)
		職員・来客玄関	32	1	32		100以上	適宜											○	○								カメラ付きインターホン
		開放玄関	適宜	適宜	―		100以上	適宜											○	○								カメラ付きインターホン
	廊下		適宜	適宜	―		100以上	適宜											○	○			○					手洗い・水飲み
	階段・EV		適宜	適宜	―		100以上	適宜											○	○								
運動施設	柔剣道場	柔剣道場	150	1	150		500以上	適宜				○					○		○	○						○	○	
屋外付帯	屋外倉庫		50	1	50		100以上	適宜											○	○								屋外コンセント